



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области-Кузбассу
Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
Пионерский пр., д. 21, г. Новокузнецк, 654007
тел. (3843) 45-14-13 факс (3843) 45-14-13
E-mail: novokuznetsk@42.rosпотребнадзор.ru http://42.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание об устранении выявленных нарушений

г. Новокузнецк

« 17 » апреля 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе ведущий специалист – эксперт Лебедевой Еленой Владимировной

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

По результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита от «6» апреля 2023 г. № 42230041000105252348 в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича»
ОГРН 1024201822336
ИНН 4219004194

Юридический адрес: 654013, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тузовского (Орджоникидзевский район), д.17

Фактический адрес: 654013, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тузовского (Орджоникидзевский район), д.17

УСТАНОВИЛ:

По результатам обязательного профилактического визита выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.3. В кабинете № 14 покрытие столов и стульев учебной мебели имеют дефекты и повреждения (частично).

п.2.5.2 Полы в кабинете № 16, кабинете технологии имеют дефекты, повреждения.

п. 3.4.14 Наполняемость начальных классов превышает предельную (2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В).

п. 2.2.3 На территории контейнер (мусоросборник) без крышки, целостность контейнера нарушена.

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

п. 88 Дверь из мастерской не плотно прилегает к косяку, под дверью щель; на пищеблоке

канализационное отверстие сливного трапа в горячем цехе не оборудовано мелкоячеистой металлической решеткой - экспертное заключение № 888/002-ОГДиП/08 от 11.04.2023 .

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до « 01 » сентября 2023 г.**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.3. В кабинете № 14 покрытие столов и стульев учебной мебели имеют дефекты и повреждения (частично). ✓

п. 2.2.3 На территории контейнер (мусоросборник) без крышки, целостность контейнера нарушена. ✓

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

п. 88 Дверь из мастерской не плотно прилегает к косяку, под дверью щель; на пищеблоке канализационное отверстие сливного трапа в горячем цехе не оборудовано мелкоячеистой металлической решеткой - экспертное заключение № 888/002-ОГДиП/08 от 11.04.2023 . ✓

устранить выявленные нарушения **в срок до « 01 » сентября 2024 г.**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.5.2 Полы в кабинете № 16, кабинете технологии имеют дефекты, повреждения. ✓

п. 3.4.14 Наполняемость начальных классов превышает предельную (2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В).

Ответственность за выполнение предписания возложить на: директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича»

Бубнову Татьяну Алексеевну

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить « 01 » сентября 2023 г., « 01 » сентября 2024 г в ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе Лебедевой Елене Владимировне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)


по адресу: 654007, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21 каб. 21

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица,
выдавшего предписание)



(подпись)

Е.В. Лебедева

(ФИО)

Предписание получено « 17 » апреля 2023 г.



(подпись)

Т.А. Бубнова

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023 г.

Копия предписания направлена:

КОиН Администрации г. Новокузнецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)